

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ «ОГНЕСТОЙКОСТЬ»

109428, г. Москва, 2-я Институтская ул., д. 6,
тел./факс (499)174-79-04, (495)709-32-82, (495)709-32-83
e-mail: info@tsniiskfire.ru, www.tsniiskfire.ru

Исх. № 051/ЗАО - 14 от 16.06.2014 г.

Директору
СООО «Алюмин Техно»
Н.В. Милошу

Тел: (017) 345-81-31
Факс: (017) 345-81-44

Уважаемый г-н Милош,

в соответствии с протоколом испытаний ИЦ «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость» №14 ск/и - 2014 от 26.05.2014 предел огнестойкости фрагмента наружной несущей навесной ограждающей светопрозрачной конструкции (междуэтажного пояса) из алюминиевых профилей системы «ALT F50» (Alumin Techno), высота 1100 мм, «нижний свес» 322 мм, верхняя часть 575 мм, составляет: EI 60 – при воздействии огня со стороны помещения (стандартный температурный режим) и EI 60 – при воздействии огня с наружной стороны (наружный температурный режим).

При уменьшении высоты фрагмента наружной несущей навесной ограждающей светопрозрачной конструкции (междуэтажный пояс) до 900 мм, без уменьшения высоты «нижнего свеса» относительно плиты перекрытия, предел огнестойкости составит не менее EI 60 (стандартный температурный режим) и EI 60 (наружный температурный режим).

Ген. директор
ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость»



Н.В. Ковыршина

Исполнитель:
Талызин А.А.,
тел. (495) 709-32-82

Юридический адрес: 141080, Московская обл., г. Королев, ул. Горького, д. 12, пом. VIII.

р/с 40702810800000001743 в КБ «Банк Развития Технологий» (ЗАО), г. Москва,

к/с 30101810300000000339; ИНН/КПП 5018145380/501801001, БИК 044599339, ОКПО 66177941, ОКВЭД 74.30,

ОГРН: 1105018003936.